

Obec Trenčianska Teplá

Obecný úrad, M.R.Štefánika 376/30, Trenčianska Teplá,
E- mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk, www.trencianskatepla. sk,
tel. 032/6591311, fax: 032/6591241

SU 3815/377/2017 AL

V Trenčianskej Teplej dňa 28.3.2017

Vybavuje: Langr

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TN_ Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení MČ – Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra podali dňa 21 .2. 2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TN_ Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ v obci Trenčianska Teplá na pozemkoch C KN parc. 3816/3, 3786/2, 3786/4, 3816/4, 3813/1, 3814/1 a E KN parc. č. 3815, 6532, 3816, 3642, 3808, 3689, 3690/1, 3693/1, 3694/1, 3697/1, 3698/1, 3701/1, 3806 v katastrálnom území Trenčianska Teplá.

Obec Trenčianska Teplá ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

Stavba „TN_ Trenčianska Teplá, NNK, TS, VNV“ v obci Trenčianska Teplá pre navrhovateľa Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení MČ – Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra bude umiestnená podľa katastra nehnuteľnosti na pozemkoch C KN parc. č. 3816/3, 3786/2, 3786/4, 3816/4, 3813/1, 3814/1 a E KN parc. č. 3815, 6532, 3816, 3642, 3838, 3689, 3690/1, 3694/1, 3697/1, 3698/1, 3701/1, 3806 v k. ú. Trenčianska Teplá, ako je to zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory :

- SO 01 VN zemný kábel
- SO 02 NN zemný kábel
- SO 03 Demontáž NN vzdušného vedenia
- SO 04 Demontáž VN vzdušného vedenia
- PS 01 Kiosková TS EH 6

SO 01 – VN káblové vedenie, je navrhované z nového prechodového podperného bodu č. 7, JB 10,5/15, umiestneného na parcele č. 3815, z vzdušného vedenia č. 1068, zemným VN káblom 3x1x95 NA2XS(F)2Y v dĺžke 255 m, s ukončením vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej TS EH6. Trasa VN kábla je navrhovaná v zelenom páse popri poľnej ceste, pri križovaní VN kábla s miestnou asfaltovou komunikáciou bude VN kábel uložený v korungovanej chráničke FXKV priem. 200. Súbežne s VN káblom bude peipoložená optochránika.

SO 02 – NN káblové vedenie, je navrhované z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice zemným káblom NAYY-J 4x240 v dĺžke 40 m, s ukončením v existujúcej skrini SR9 č. 067-01 na vývode 1. V križovaní asfaltovej komunikácie bude NN kábel uložený v chráničke FXKV 160. Prípojčným NN káblom NAYY-J 4x50 zo skrine SR9 č.067-01 bude pripojený nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 4 miesta spotreby. Do RE budú presmerované existujúce NN káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 25 už ako merané. Z NN vývodu 2 skrine SR 9 č.067-01 bude pripojený navrhovaný NN kábel NAYY-J 4x240 uložený súbežne s novým káblom VN káblom, v dĺžke 115 m, s ukončením v novej skrini SR, z ktorej bude pripojený navrhovaným prípojčným NN káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 5 miest spotreby. Do RE budú presmerované existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 25 už ako merané. Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS bude pripojený navrhovaný NN zemný kábel NAYY-J 4x240 v dĺžke 282 m s ukončením v novej navrhovanej skrini SR5 umiestnenej vedľa vstupnej brány rekreačného zariadenia Oliwa Resort. Trasa nového NN kábla povedie popri existujúcom NN kábli AYKY 3x120+70 po parcelu č. 3786/1 a ďalej popri príjazdovej ceste k rekreačnému zariadeniu. Do novej skrine SR bude presmerovaný z NN rozvádzača TS 0067-008 existujúci NN kábel AYKY 3x120+70 pomocou spojky SVCZ 96-150. Z novej skrine SR5 bude pripojený káblom NAYY-J 4x95 nový elektromerový rozvádzač polopriameho merania rekreačného zariadenia S HI 160A a s MTP 200/5A a káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 2 miesta spotreby. Do RE budú presmerované z NN rozvádzača TS 0067-008 existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 95-150, SVCZ 50-70 a SVCZ 25 už ako merané.

Existujúce merané NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 bude pripojené NN zemným káblom NAYY-J 4x95 cez nový NN podperný bod JB 9/20.

SO 03 – Demontáž NN vzdušného vedenia bude v úseku TS 0067-008 až navrhovaný nový podperný bod č. 1 JB 9/20. Existujúce NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 v súčasnosti už ako merané, nie je v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia 3x35 AlFe6 bude v úseku p.b.č.7 až 4-stĺpová TS 0067-008, vrátane 6 ks drevených podperných bodov VN prípojky.

Časť VN prípojky v dĺžke 427 m a 4-stĺpová TS budú zdemontované až po vybudovaní a uvedení do prevádzky novej kioskovej TS a presmerovaní existujúcich odberateľov na nové rozvody NN.

PS 01 – Kiosková TS EH6, je navrhovaná ako voľne stojaca transformačná stanica s vnútorným ovládaním s VN rozvádzačom SF6, s dvomi skriňami prívodov, z toho jedna skriňa rezerva a s jednou skriňou vývodu pre DTR. Kiosková TS bude osadená distribučným transformátorom 160 kVA a so 6 vývodovým NN rozvádzačom s poistkovými odpínačmi Multivert 400A a zásuvkou Multi-contact pre pripojenie náhradného zdroja.

Navrhovaná kiosková TS bude osadená na parcele č. 3642/1, k.ú. Trenčianska Teplá.

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať oprávnení projektanti spôsobilí vo výstavbe v zmysle § 45 stavebného zákona.
2. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude polohopisné a výškovu umiestnená v súlade s overenou dokumentáciou v územnom konaní
3. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie musia byť dodržané príslušné ustanovenia platných vyhlášok, STN a príslušných záväzných predpisov.
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné

vyjadrenie

k stavbe „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k územnému a stavebnému rozhodnutiu.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok :

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Peter Kubini, číslo osvedčenia 6187*A2 Komplexné architektonické a inžinierske stavby, v decembri 2016.
2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto vyjadrení.
3. Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami.
4. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť

všetkých zamestnancov na stavenisku.

6. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
7. Stavebník a budúci užívateľ stavby zabezpečí, aby pri jej výstavbe a prevádzke nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné a stavebné konanie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108 ods. 1, písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona o odpadoch) vydáva

vyjadrenie

podľa § 99 ods. 1, písm. b) bod 1. a 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre **územné rozhodnutie a stavebné povolenie**.

Z hľadiska odpadového hospodárstva **súhlasíme** s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia vyššie uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok :

1. Investor stavby **je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od vzniku a následne zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.**
2. Držiteľ odpadov (dodávateľ stavby) **je povinný preukázať, ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady**, vznikajúce pri realizácii stavby skôr, ako začne stavbu realizovať.
3. Priebežne odvázať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, **aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.**
4. Odpad – kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategórie „O“, je potrebné odovzdávať len oprávnenej osobe a uložiť na mieste, ktoré je na to určené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
5. Dôsledne dodržať v projekte deklarovanú skutočnosť, že nekontaminovaná výkopová zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, budú použité na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom boli vykopané.
6. Investor stavby je **pôvodcom odpadov**, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, podľa ustanovení **§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch**. Po realizácii stavby je povinný požiadať o vyjadrenie **ku kolaudačnému konaniu** tunajší úrad, podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 a k žiadosti doložiť **prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách** a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Upozornenie :

Upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, **nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov**. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b), c) zákona toto

vyjadrenie

Projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie poukazuje na skutočnosť, že stavba bude realizovaná v nezastavanom území obce. Územie v zmysle zákona patrí do prvého stupňa ochrany.

Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona, obsiahnutých v § 3 až 10 zákona. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona. V prípade, ak sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, aj v súlade s ustanovením § 103 ods. 6 zákona. V prípade ak trasa vedenia zasiahne do toku – mokrade, je nevyhnutné požiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona.

Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu invázných a ruderalných rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia **nemá** k vydaniu územného a stavebného povolenia **pripomienky**.

Toto vyjadrenie sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trenčín, Odbor CD a PK

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty I., II. a III. triedy podľa § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v zmysle § 18 cestného zákona a na základe Vašej žiadosti a predloženej PD dáva v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) nasledovné stanovisko :

PD rieši realizáciu nového NN podzemného VN a NN káblového vedenia (stavebník Západoslovenská distribučná a.s.) mimo zastavané územie obce Trenčianska Teplá, pričom dochádza k dotyku s jestvujúcimi pozemnými komunikáciami v danej lokalite. Nakoľko predmetná stavba sa priamo nedotýka ciest I., II. a III. triedy v pôsobnosti tunajšieho cestného správneho orgánu, so stavbou súhlasíme.

Je potrebné rešpektovať nasledovné pripomienky :

- V prípade akéhokoľvek zásahu do verejnej komunikačnej siete ciest, resp. miestnych komunikácií (vrátane celého cestného telesa a chodníkov), ako i v prípade potreby vyčleniť manipulačný pás počas prác na káblových vedeniach, je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia). Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácií (križovanie a súběžné vedenie v telese cesty) požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej

komunikácie, prípadnú uzávierku komunikácie a o vydanie určenia prenosného dopravného značenia počas prác.

K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR – ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).

- V nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre prípadnú spätnú úpravu dotknutých komunikácií po uložení káblov.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín vydáva

záväzné stanovisko

k predloženej dokumentácii pre územného rozhodnutie a stavebného povolenie na stavbu „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ z hľadiska civilnej ochrany.

Okresný úrad Trenčín **súhlasí** bez pripomienok.

TVK a. s. Trenčín.

S navrhovaným technickým riešením

súhlasíme za podmienok :

Podľa našich podkladov záujmové územie predstavuje areál bývalého pionierskeho tábora v súčasnosti ako OLIVA REZORT situovaný v extraviláne obce Trenčianska Teplá.

Upozorňujeme Vás, že predmetný areál sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Dobrá. PHO VZ Dobrá bolo vymedzené rozhodnutím

Okresného úradu v Trenčíne – odbor životného prostredia pod č.j. F 2002/00920 –

002/ZLP zo dňa 12.2.2002. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme :

- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Dobrá.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej

„pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.

KPÚ Trenčín v súlade s §41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora : Západoslovenská distribučná a.s. doručenej dňa 19.12.2016 o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce

záväzné stanovisko

k stavbe : „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ k. ú. Trenčianska Teplá a určuje tieto podmienky :

1. **Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín** a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín **vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.**

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

OR HaZZ Trenčín

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie : „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci návrhu žiadateľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 14.12.2016, na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „TN_Trenčianske Teplice NNK, TS, VNV“ pre územné konanie, podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z., vydáva toto

záväzné stanovisko :

S návrhom žiadateľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 26.06.2015, doručeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňa 01.07.2015, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. na posúdenie projektovej dokumentácie stavby „TN_Trenčianske Teplice NNK, TS, VNV“ pre územné konanie **súhlasí.**

Zároveň sa investorovi ukladá povinnosť :

1. Pri výstavbe rešpektovať pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodárenského zdroja Dobrá a dodržať opatrenia počas výstavby uvedené v hydrogeologickom posudku vypracovanom RNDr. Kamilom Kanderom – PROGEO, Predmestská 75, Žilina.
2. Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia tzn. Do pôdy a podzemných vôd.
3. Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme VZ.
4. Prípadné zriadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma II. stupňa, resp. v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
5. Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent (napr. VAPEX) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
6. Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto tomu určené.
7. Všetky odpady vznikajúce pri demontáži existujúcich stožiarov musia byť odvezené z územia ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
8. Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia ochranného pásma II. stupňa vodárenského zdroja.

Podaním na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava požiadal o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na územné konanie stavby „TN_Trenčianske Teplice NNK, TS, VNV“. Po preštudovaní predložených dokladov bolo zistené, že podanie neobsahuje všetky doklady potrebné k objektívnemu posúdeniu žiadosti. Vzhľadom k tomu orgán verejného zdravotníctva navrhovateľa vyzval listom č. B/2017/00208-001/H6 zo dňa 13.01.2017 na odstránenie nedostatkov podania. Navrhovateľ doplnil podanie dňa 09.02.2017.

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite. V danej lokalite sú vodiče VN umiestnené na betónových a drevených podperných bodoch, z ktorých sú niektoré na hranici životnosti. Uvedené vzdušné vedenie VN bolo vybudované v roku 1962 a bez väčšej rekonštrukcie je v súčasnosti na konsi

technickej životnosti. Existujúca 4-stĺpová TS 0067-008 je tiež na hranici technickej životnosti. Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice a rekonštrukciu existujúcich NN káblových rozvodov, pretože časť existujúcich elektromerových skríň RE je neprístupných. Kiosková TS bude umiestnená na parcele č. 3642/1 KN „C“ v katastrálnom území Trenčianska Teplá. Stavba uiestnená v II. pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Dobrá.

Stavba pozostáva z nasledovných častí :

- SO 01 - VN káblové vedenie
- SO 02 – NN káblové vedenie
- SO 03 – Demontáž NN vzdušného vedenia
- SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia
- PS 01 – Kiosková TS EH6

Zároveň sa investorovi pripomína povinnosť :

1. Ku kolaudácii stavby predložiť :

- právoplatné stavebné povolenie
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- príslušné revízne správy

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady :

- Projektová dokumentácia
- Hydrogeologický posudok č. 04/2017/HG vypracovaný RNDr. Kamilom Kanderom – PROGEO, Predmestská 75, Žilina

SPP – Distribúcia a. s.

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú :

plynárenské zariadenia (technologický objekt) : STL plynovod DN 80

ochranné pásmo plynárenského zariadenia : áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia : áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavby alebo výkonu iných činností

SPP – D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike)

SÚHLASÍ

**s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
za dodržania nasledujúcich podmienok :**

Všeobecné podmienky :

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : **SPP – distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky

- alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
 - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 **až** po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov
 - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300.-€ až 150 000.-€
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky :

-žiadne

Slovak Telekom a. s. Bratislava.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydania rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.

rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. **Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi :** František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, + 421 32 6521289, 0902719358
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu :
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Západoslovenská distribučná a.s, Bratislava

Spoločnosť Západoslovenská a.s. **odsúhlasuje PD** s nasledovnými pripomienkami :

1. **SO 01 – VN káblové vedenie**, je navrhované z nového prechodového podperného bodu č. 7, JB 10,5/15, umiestneného na parcele č. 3815, z vzdušného vedenia VN č. 1068, zemným VN káblom 3x1x95 NA2XS(F)2Y v dĺžke 255 m, s ukončením vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej TS EH6. Trasa VN kábla je navrhovaná v zelenom páse popri poľnej ceste, pri križovaní VN kábla s miestnou asfaltovou komunikáciou bude VN kábel uložený v korunovanej chráničke FXKV priem. 200. Súbežne s VN káblom bude pripoložená optochránička.
2. **SO 02 – NN káblové vedenie**, je navrhované z NN rozvádzača novej kioskovej Trafostanice zemným káblom NAYY-J 4x240 v dĺžke 40 m, s ukončením v existujúcej skrini SR9 č. 067-01 na vývode 1. V križovaní asfaltovej komunikácie bude NN kábel uložený v chráničke FXKV 160. Prípojčným NN káblom NAYY-J 4x50 zo skrine SR 9 č. 067-01 bude pripojený nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 4 miesta spotreby. Do RE budú presmerované existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok CVCZ 25 už ako merané.
Z NN vývodu 2 skrine SR 9 č. 067-01 bude pripojený navrhovaný NN kábel NAYY-J 4x240, uložený súbežne s novým VN káblom, v dĺžke 115 m, s ukončením v novej skrini SR, z ktorej bude pripojený navrhovaným prípojčným NN káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 5 miest spotreby. Do RE budú presmerované existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 25 už ako merané.
Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS bude pripojený navrhovaný NN zemný kábel NAYY-J 4x240 v dĺžke 282 m s ukončením v novej navrhovanej skrini SR5 umiestnenej vedľa vstupnej brány rekreačného zariadenia Oliwa Resort. Trasa nového NN kábla povedie popri existujúcom NN kábli AYKY 3x120+70 po parcelu č. 3786/1 a ďalej popri

príjazdovej ceste k rekreačnému zariadeniu. Do novej skrine SR bude presmerovaný z NN rozvádzača TS 0067-008 existujúci NN kábel AYKY 3x120+70 pomocou spojky SVCZ 96-150. Z novej skrine SR5 bude pripojený káblom NAYY-J 4x95 nový elektromerový Rozvádzač polopriameho merania rekreačného zariadenia s H1 160A a s MTP 200/5A s káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 2 miesta spotreby. Do RE budú presmerované z NN rozvádzač TS 0067-008 existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 95-150, SVCZ 50-70 a SVCZ 25 už ako merané. Existujúce meranné NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 bude pripojené NN zemným káblom NAYY-J 4x95 cez nový NN podperný bod JB9/20.

3. **SO 03 – Demontáž NN vzdušného vedenia** bude v úseku TS 0067-008 až navrhovaný nový podperný bod č. 1 JB 9/20. Existujúce NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 v súčasnosti už ako merané, nie je v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
 4. **SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia** 3x35 AlFe6 bude v úseku p.b.č. 7 až 4-stĺpová TS 0067-008, vrátane 6 ks drevených podperných bodov VN prípojky. Časť VN prípojky v dĺžke 427 m a 4-stĺpová TS budú zdemontované až po vybudovaní a uvedení do prevádzky novej kioskovej TS a presmerovaní existujúcich odberateľov na nové rozvody NN.
 5. **PS 01 – Kiosková TS EH6** je navrhovaná ako voľne stojaca transformačná stanica s vnútorným ovládaním s VN rozvádzačom SF6, s dvomi skriňami prívodov, z toho jedna skriňa rezerva a s jednou skriňou vývodu pre DTR. Kiosková TS bude osadená distribučným transformátorom 160 kVA a so 6 vývodovým NN rozvádzačom s poistkovými odpínačmi Multivert 400A a zásuvkou Multi-contact pre pripojenie náhradného zdroja. Navrhovaná kiosková TS bude osadená na parcele č. 3642/1, k.ú. Trenčianska Teplá.
 6. Novovytváraná VN prípojka, trafostanica a NN káblové rozvody budú prevádzkované v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
 7. Pred zahájením výkopových prác je potrebné uskutočniť **vytýčenie existujúcich káblových vedení** v teréne. (Vytýčenie zabezpečuje p. Capák t. č. 032 6533365).
 8. Pri výkopových prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných elektrických sietí a celistvosť uzemňovacích sústav.
 9. Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná a.s. je nutné okamžite informovať Západoslovenská distribučná a.s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13
- Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a pre stavebné konanie má platnosť 2 roky od dátumu vystavenia.**

Súhlasíme s navrhovaným riešením.

MICHLOVSKÝ s.r.o., Piešťany

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom

PTZ Orange Slovensko a.s. **Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ním poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte :

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ
/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku vytýčenia + - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme **1,5 m** na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti OPZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej telekomunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uvedte číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 od. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

Min. obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava.

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujem výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.

S realizáciou akcie podľa priloženej dokumentácie

súhlasíme

pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany k predmetnej výstavbe v katastrálnom území Trenčianska Teplá uvádza nasledovné :

Realizáciou stavby dôjde k dotyku s bezmenným prítokom toku Teplička (potok Čvirigovec, parc. č. 6548/1, k. ú. Trenčianska Teplá), v správe **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**. Vzhľadom k uvedenému je potrebné si k plánovanej výstavbe vyžiadať vyjadrenie správcu dotknutého vodného toku.

LESY Slovenskej republiky š. p., OZ Trenčín

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Trenčín ako správca drobného vodného toku (ďalej „DVT“) BP Tepličky, identifikátor 2145 sa vyjadruje k stavbe „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ uvedená stavba sa bude dotýkať DVT na pozemku parcela C KN č. 3816/4 k. ú. Trenčianska Teplá, ktorá je vo vlastníctve súkromných osôb.

LESY SR, š. p. OZ Trenčín súhlasia s realizáciou uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok:

1. Stavebník je povinný dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu plynulosti odtoku vody a k vytvoreniu trvalých prekážok v koryte toku.
2. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd škodlivé látky a neohrozili akosť a zdravotnú nezávadnosť vody.
3. Správca toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom a stavebník berie túto skutočnosť na vedomie.
4. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku.

Obec Trenčianska Teplá

Podľa platnej ÚPD obce Trenčianska Teplá, Zmeny a doplnky č. 1, schválené Uznesením OZ č. 9/2004 zo dňa 13.12.2004 a Zmeny a doplnky č. 2, schválené Uznesením OZ č. 1/2010 zo dňa 27.05.2010, lokalita kde sa bude realizovať stavba je jestvujúcim rekreačným územím (viazaný cestovný ruch a chaty pre individuálnu rekreáciu obyvateľov z blízkeho okolia).

V zmysle uvedeného je plánovaná stavba v súlade s platnou ÚPD obce.

TS EH6 je podľa projektovej dokumentácie umiestnená na pozemku E registra KN parcela č. 3642, ktorý je vo vlastníctve Rímsko – katolíckej cirkvi, farnosť Trenčianska Teplá.

K umiestneniu stavby na jednotlivých pozemkoch môžu dať len vlastníci pozemkov, kde sa bude stavba nachádzať.

Inžinierske siete vo vlastníctve obce sa v posudzovanej lokalite nenachádzajú.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení MČ – Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra podali dňa 21.2.2017 návrh na umiestnenie stavby „**TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV**“ na pozemkoch C KN parc. č. 3816/3, 3786/2, 3786/4, 3816/4, 3813/1, 3814/1, a E KN parc. č. 3815, 6532, 3816, 3642, 3808, 3689, 3690/1, 3693/1, 3694/1, 3697/1, 3698/1, 3701/1, 3806 v katastrálnom území Trenčianska Teplá.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a dotknutých organizácií.

K návrhu sa vyjadrili:

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
referát ŠVS, OU-TN-OSZP3-2017/001586-002 TMM zo dňa 16.1.2017
referát OH, OU-TN-OSZP3-2017/001622-002 BEN zo dňa 19.1.2017
referát ochrany prírody a krajiny, OU-TN-OSZP3-2017/001648-002 SIN zo dňa 9.1.2017
- Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK, OU-TN-OCDPK-2016/037503-002 SKR 23.12.2016
- Okresný úrad Trenčín, odbor kríz. riadenia, OU-TN-OKRI-2016/003205-185 zo dňa 21.12.2016
- OR HaZZ, ORHZ-TNI-166-001/2017 zo dňa 13.2.2017
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, KPUTN-2016/26282-2/101064 zo dňa 27.12.2016
- TVK a.s., 742/2017 zo dňa 30.1.2017
- SPP-D a.s., TD/NS/0019/2017/Ga zo dňa 5.1.2017
- Slovak Telekom a.s., 6611630912 zo dňa 1.12.2016
- Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo dňa 13.1.2017
- RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, B/2017/00208-005/H6 zo dňa 22.02.2017
- Michlovský s.r.o. BA-0091/2017 zo dňa 11.1.2017
- Min. obrany SR, ASM-77-3004/2016 zo dňa 19.10.2016
- Slov. vodohosp. podnik š.p. OZ Piešťany CS SVP OZ PN 566/2017, CZ 1734/210/2017 zo dňa 17.1.2017
- LESY SR š.p., OZ Trenčín 5500/203/2017 zo dňa 1.2.2017
- Obec Trenčianska Teplá, SU-607/15/2017 MG zo dňa 27.1.2017

Obec Trenčianska Teplá oznámila dňa 27.2.2017 podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči umiestneniu stavby.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ nemá pozemky na ktorých by mala byť umiestnená stavba vo vlastníctve. Stavebník je povinný dodržať povinnosti vyplývajúce z § 11 ods. 4-16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 100,00 € (slovom jednosta eur) bol zaplatený do pokladne obecného úradu.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Obec Trenčianska Teplá – stavebný úrad. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Milan Berec
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa .

Pečiatka, podpis :

Pečiatka, podpis :

Rozhodnutie sa doručí:

Navrhovateľ:

- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- MČ – Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra
- PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina

Účastníci konania :

- Vid' príloha

Na vedomie

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
- OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
- Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- TVK a.s., Kožušnicka 4, 911 05 Trenčín
- SPP - D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
- Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
- Slov. vodohosp. podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
- Obec Trenčianska Teplá

Príloha :

Účastníci konania :

1. Jozef Masaryk, Podhájska 17, 914 01 Trenčianska Teplá
2. Mária Horvátová, Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá
3. Mária Pšenčík, Teplická 656/2, 914 01 Trenčianska Teplá
4. Peter Hošták, M. Benku 432/3, 018 51 Nová Dubnica
5. Jozef Koyš, gen. Svobodu 1105/3, 038 52 Sučany
6. Július Koyš, Hurbanova 9, 038 52 Sučany
7. Zdenka Sopúchová, Pod hájom 1096/82, 018 41 Dubnica nad Váhom
8. Anna Babulíková, Kollárova 1304/14, 018 41 Dubnica nad Váhom
9. Peter Pšenčík, Teplická 656/2, 914 01 Trenčianska Teplá
10. RNGr. Zuzana Sklenárová, L. Štúra 115/34, 914 01 Trenčianska Teplá
11. Rudolf Hošták, Hviezdoslavova 63/19, 018 51 Nová Dubnica
12. Mgr. Mária Čietková, SNP 36/21, 914 51 Trenčianske Teplice
13. Ing. Ladislav Masár, Babuškova 12, 821 03 Bratislava
14. Pavol Masár, Šafárikova 14, 911 01 Trenčín
15. Vladimír Hošták, Dobrá 1191, 914 01 Trenčianska Teplá
16. Jozef Bačík, Žilinská 535/4, 914 01 Trenčianska Teplá
17. Emília Hoštáková, Hasičská 525/1, 914 01 Trenčianska Teplá
18. Ing. Jozef Kubaščík, Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín
19. Ján Koyš, Dražkovce 113, 038 02 Dražkovce
20. Jaroslav Masár, Bárdošova 6, 831 01 Bratislava
21. Ing. Pavol Ježík, Svoradova 448/7, 018 51 Nová Dubnica
22. Jozefína Ježíková, Svoradova 448/7, 018 51 Nová Dubnica
23. Mária Očenášová, Polná ulica 506/12, 962 51 Selce
24. Jana Matejková, P. Jilemnického 5/4, 018 51 Nová Dubnica
25. Ing. Robert Čerstvík, Sad kpt. Nálepku 50/20, 018 51 Nová Dubnica
26. Ján Pšenák, Podhájska 1032/88, 914 01 Trenčianska Teplá
27. Jozef Pšenák, Dubovecká 34, 914 01 Trenčianska Teplá
28. Helena Mozoláková
29. Anna Beláková, Podhájska, 914 01 Trenčianska Teplá
30. Margita Čerňáková, 914 42 Horné Srnie
31. Katarína Mazánková, Hollého 888/8, 911 05 Trenčín
32. Magdaléna Slivková, J. Halašu 2635/14, 911 01 Trenčín
33. Peter Sýkora, Sibírska 696/12, 911 01 Trenčín
34. Filipína Dobiašová, SNP 520/51, 914 01 Trenčianska Teplá
35. Helena Linhartová SNP 445/23, 914 01 Trenčianska Teplá
36. Ján Masár, Dubovecká 667/60, 914 01 Trenčianska Teplá
37. Anna Žideková, Školská 103/22, 914 01 Trenčianska Teplá
38. Mária Masárová, M. Rázusa 144/9, 914 01 Trenčianska Teplá
39. Margita Vojtechová, Zemplínska 3, 080 01 Prešov
40. Mária Masárová, M. Rázusa 181/28, 914 01 Trenčianska Teplá
41. Mária Šmatláková, Žilinská 552, 914 01 Trenčianska Teplá
42. Karol Kováč, Revolučná 915/26, 914 01 Trenčianska Teplá
43. Helena Hornáková, Mayerova 405/36, 914 01 Trenčianska Teplá
44. Boris Čermák, Trenčianska 689/22, 821 09 Bratislava
45. SPF, Búdková 36, 817 47 Bratislava
46. Ján Dobiaš, A. Bernoláka 972/8, 914 01 Trenčianska Teplá

47. Ing. Alena Klimová, Žilinská 644/1, 911 01 Trenčín
 48. Elena Hošťáková SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice
 49. Jozef Bajčík, P. O. Hviezdoslava 63/21, 018 51 Nová Dubnica
 50. Marta Kováčová, Okružná 131/24, 018 51 Nová Dubnica
 51. Rudolf Ružička, Revolučná 907/33, 914 01 Trenčianska Teplá
 52. Paulína Mrázková, Krížová 515, 914 01 trenčianska Teplá
 53. Rudolf Židek, Mayerova 379, 914 01 Trenčianska Teplá
 54. Pavol Šmatlák, Podhájska 1043/99, 914 01 Trenčianska Teplá
 55. Anna Slamencová, Sady pod Dedovcom 273/40, 914 51 Trenčianske Teplice
 56. Ivan Ružička, Pri strelnici 803/38, 949 01 Nitra
 57. Ing. Karol Rýdzi
 58. Štefan Kováč, Ľ. Podjavorinskej 480/32, 914 01 Trenčianska Teplá
 59. Katarína Kováčová
 60. Jozef Kováč, M. Turkovej 1732/30, 911 01 Trenčín
 61. Helena Dobiašová, Šoltésovej 1, 911 01 Trenčín
 62. Pavol Pytlík, Mayerova 404/28, 914 01 Trenčianska Teplá
 63. Anna Hornáková, Hrádky 61/13, 914 01 Trenčianska Teplá
 64. Anna Žideková, Školská 103/22, 914 01 Trenčianska Teplá
 65. Jozefína Hošťáková
 66. Ján Veselý, SNP 3, 914 51 Trenčianske Teplice
 67. Anna Hornáková, Hrádky 61/13, 914 01 Trenčianska Teplá
 68. Bc. Anton Hošťák, Podhájska 1029/85, 914 01 Trenčianska Teplá
 69. Peter Masár, Dolné pažite 98/69, 911 01 Trenčín
 70. Jozef Kováč, Kukučínova 3, 941 11 Palárikovo
 71. Mária Švecová, Hasičská 417/38, 914 01 Trenčianska Teplá
 72. Margita Masárová, Partizánska 32, 914 01 Trenčianska Teplá
 73. Pavol Masaryk, Gagarinova 1010/40, 018 41 Dubnica nad Váhom
 74. Pavol Masár, Tehelná 567, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
 75. Elena Hošová, Teplická 814/52, 914 01 Trenčianska Teplá
 76. Miloš Marienka, Hurbanova 1594/44, 911 01 trenčín
 77. Ján Báž, Teplická 819/67, 914 01 Trenčianska Teplá
 78. Alena Hornáková, Teplická 823/61, 914 01 Trenčianska Teplá
 79. Zdenka Dašková, Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 80. Twistovo s.r.o., Tomášikova 3/A 921 01 Bratislava
 81. Beáta Parnicová, SNP 2/1, 914 51 Trenčianske Teplice
 82. Marián Zúber, Braneckého 132/1, 914 01 Trenčianska Teplá
 83. Jozef Hošťák, Asatronautická 31, 04 01 Košice
 84. Marián Štefanec, Dubovecká 676/3, 914 01 Trenčianska Teplá
 85. Edita Chottová, SNP 44, 914 51 Trenčianske Teplice
 86. Alexandra Stafová, SNP 10, 914 51 Trenčianske Teplice
 87. Juraj Chott, SNP 44, 914 51 Trenčianske Teplice
 88. Ján Mano, SNP 62, 914 51 Trenčianske Teplice
 89. Lýdia Manová, SNP 62, 914 51 Trenčianske Teplice
 90. Obec Trenčianska Teplá
- Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania